



УНП 100308563



Міністэрства энергетыкі Рэспублікі Беларусь  
Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне  
па паліву і газіфікацыі «Белпалівагаз»  
(ДВА «Белпалівагаз»)



**Вытворчае  
рэспубліканскае унітарнае  
прадпрыемства «МІНГАЗ»  
(УП «МІНГАЗ»)**

вул. Батанічная, 11, 220037, г. Мінск, Рэспубліка Беларусь  
Тэл. (017) 2992880, факс (017) 2853633  
e-mail: root@mingas.by, http://mingas.by  
р/р 3012108760014 у філ. № 514 ААТ "ААБ Беларусбанк",  
МФО153001614, УНП 100308563, ОКПО 03000992



09.06.2016 №02-271 *Л.Х.М.У.*  
На №329/2-27 от 03.06.2016

Министерство энергетики Республики Беларусь  
Государственное производственное объединение  
по топливу и газификации «Белтопгаз»  
(ГПО «Белтопгаз»)

**Производственное  
республиканское унитарное  
предприятие «МИНГАЗ»  
(УП «МИНГАЗ»)**

ул. Ботаническая, 11, 220037, г. Минск, Республика Беларусь  
Тел. (017) 2992880, факс (017) 2853633,  
e-mail: root@mingas.by, http://mingas.by  
р/с 3012108760014 в филиале № 514 ОАО "АСБ Беларусбанк",  
МФО153001614; УНП 100308563, ОКПО 03000992

Щомыслицкий сельский исполнительный  
комитет

### Технические условия

Газоснабжение жилого дома №8 по ул.Каштановой в аг. Щомыслица Минского района возможно осуществить от существующего газопровода-ввода Д=32-25мм.

Газоснабжение жилого дома №10 по ул.Каштановой в аг. Щомыслица Минского района возможно осуществить от существующего газопровода-ввода Д=32мм.

Давление в точке подключения -0.0013 МПа

Проектом предусмотреть:

- Установку метрологически обеспеченных бытовых газовых счетчиков с корректором по температуре (термокомпенсатором).

Проектирование вести в соответствии с требованиями ТКП 45-4.03-267-2012 «Газораспределение и газопотребление», ТКП 45-4.03-257-2012 «Газопроводы из полиэтиленовых труб. Правила проектирования и монтажа», «Правил промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь» и других технически-нормативных правовых актов (ТНПА).

Проект предоставить на рассмотрение в УП «МИНГАЗ». -

Особые условия: 1. Устанавливаемое оборудование должно быть разрешено к применению в Республике Беларусь.

2. К моменту приемки системы газоснабжения в эксплуатацию предоставить договор на сервисное обслуживание газового оборудования.

3. Возместить расходы УП «МИНГАЗ» по подключению данного объекта к газораспределительной системе.

Технические условия действительны 2 года со дня выдачи.

Зам. начальника ПТУ

П.М.Крупин